

[표 1] 청천공시 창호 형태별 실내 직달 성분비(WI=0.5)

일자	시간	배럴볼트형(동)	배럴볼트형(남)	피라미드형	톱날형(북)	톱날형(남)
6/21	9시	0.591086	0.583964	0.58975	0.215714	0.258857
	10시	0.985038	0.942399	1.03715	0.174814	0.27941
	11시	1.07327	1.05567	1.04812	0.179953	0.330477
	12시	1.04788	1.00178	1.04586	0.154805	0.329958
	13시	1.02638	0.80931	1.03365	0.158373	0.34734
	14시	1.03736	0.799418	0.989773	0.158781	0.340342
	15시	1.05131	0.880386	0.868679	0.184675	0.280634
9/21	9시	0.371325	0.419876	0.403693	0.118758	0.536457
	10시	0.707334	0.676704	0.729416	0.115825	0.702803
	11시	0.92968	0.998398	1.01089	0.114416	1.03499
	12시	0.859949	0.946431	0.96389	0.106503	0.951027
	13시	0.868603	0.964334	0.949404	0.108385	0.993325
	14시	0.915918	0.920682	0.991549	0.111635	1.03222
	15시	0.595014	0.569047	0.693688	0.11297	0.639028
12/21	9시	0.340464	0.323913	0.413758	0.0765763	0.695568
	10시	0.365999	0.377348	0.40572	0.0667521	0.74711
	11시	0.432825	0.410314	0.438964	0.0863913	0.694846
	12시	0.387017	0.340269	0.377821	0.0737366	0.689367
	13시	0.380203	0.357345	0.390108	0.0822965	0.682577
	14시	0.431336	0.417094	0.446596	0.0849704	0.749033
	15시	0.373126	0.361862	0.419591	0.0917452	0.721219

[표 2] 청천공시 창호 형태별 실내 직달 성분비(WI=1.0)

일자	시간	배럴볼트형(동)	배럴볼트형(남)	피라미드형	툽날형(북)	툽날형(남)
6/21	9시	0.401475	0.493165	0.431297	0.140418	0.210423
	10시	0.374275	0.423625	0.369537	0.128002	0.207729
	11시	0.96476	0.915175	0.969431	0.127523	0.25809
	12시	1.11962	1.11616	1.09945	0.118785	0.317859
	13시	1.10045	0.862636	1.09883	0.121865	0.336542
	14시	1.01712	0.932241	1.0434	0.121933	0.277365
	15시	0.378144	0.406242	0.382827	0.128186	0.21473
9/21	9시	0.310187	0.357839	0.340756	0.0810828	0.361187
	10시	0.360434	0.374681	0.350462	0.0831061	0.440397
	11시	0.401517	0.364603	0.347565	0.0824005	0.476558
	12시	0.441749	0.396681	0.412515	0.0798773	0.473639
	13시	0.441328	0.390828	0.400049	0.0783456	0.476975
	14시	0.399597	0.368035	0.348382	0.0742403	0.451491
	15시	0.370956	0.363537	0.357602	0.0857482	0.387908
12/21	9시	0.241162	0.274263	0.307363	0.0659407	0.450949
	10시	0.28372	0.304999	0.330534	0.0500641	0.491655
	11시	0.338688	0.324363	0.361199	0.06131	0.451464
	12시	0.336437	0.308081	0.351764	0.0570415	0.484853
	13시	0.364202	0.336011	0.364964	0.0560169	0.478565
	14시	0.339779	0.327571	0.351987	0.0618806	0.461796
	15시	0.268932	0.321029	0.323845	0.0688089	0.495679

[표 3] 청천공시 창호 형태별 실내 직달 성분비(WI=1.5)

일자	시간	배럴볼트형(동)	배럴볼트형(남)	피라미드형	툽날형(북)	툽날형(남)
6/21	9시	0.277294	0.309341	0.28397	0.0997169	0.137569
	10시	0.416124	0.477714	0.420862	0.0921615	0.175912
	11시	0.529271	0.48759	0.507353	0.0832112	0.201601
	12시	0.951649	1.06085	1.07583	0.0918382	0.288163
	13시	0.957706	0.910575	1.06355	0.078158	0.306205
	14시	0.5874	0.536971	0.65097	0.0834105	0.219413
	15시	0.412486	0.455803	0.409754	0.0937862	0.176347
9/21	9시	0.23736	0.22747	0.262535	0.0597883	0.281742
	10시	0.281367	0.274243	0.243614	0.0575853	0.322609
	11시	0.353244	0.310083	0.302132	0.0461862	0.344297
	12시	0.464892	0.396275	0.409267	0.0592517	0.449638
	13시	0.473384	0.397415	0.407515	0.0576429	0.47048
	14시	0.332303	0.310864	0.303122	0.0549928	0.356904
	15시	0.258928	0.278959	0.25596	0.05036	0.311007
12/21	9시	0.160775	0.170232	0.262441	0.0446695	0.323322
	10시	0.184418	0.190092	0.219883	0.0359434	0.382541
	11시	0.169855	0.162693	0.197483	0.0334418	0.3242
	12시	0.246005	0.199256	0.226846	0.0438246	0.340858
	13시	0.23315	0.212578	0.238484	0.0401109	0.347167
	14시	0.221772	0.215668	0.231945	0.0415616	0.327875
	15시	0.198531	0.209795	0.214019	0.0496953	0.36061

[표 4] 청천공시 창호 형태별 실내 직달 성분비(WI=2.0)

일자	시간	배럴볼트형(동)	배럴볼트형(남)	피라미드형	톱날형(북)	톱날형(남)
6/21	9시	0.195842	0.230559	0.209194	0.0814016	0.0927978
	10시	0.290971	0.375064	0.309132	0.0672926	0.122151
	11시	0.332007	0.351769	0.352129	0.0581802	0.143759
	12시	0.656906	0.727495	0.745358	0.0596673	0.243894
	13시	0.646371	0.698619	0.736055	0.0506485	0.244758
	14시	0.34342	0.363663	0.369345	0.0629766	0.145047
	15시	0.328974	0.395705	0.341462	0.0640932	0.13398
9/21	9시	0.149249	0.152846	0.156442	0.0393129	0.181822
	10시	0.183779	0.174519	0.171669	0.0477697	0.230996
	11시	0.235118	0.229438	0.223759	0.0383136	0.256649
	12시	0.325627	0.269597	0.269597	0.0431262	0.286508
	13시	0.330227	0.247671	0.247231	0.0454648	0.301204
	14시	0.241783	0.219749	0.206052	0.0340956	0.240319
	15시	0.176575	0.193639	0.16693	0.0421936	0.213009
12/21	9시	0.118217	0.120581	0.182054	0.0276526	0.231856
	10시	0.126255	0.133348	0.147534	0.0218228	0.242618
	11시	0.12688	0.149391	0.145298	0.0195077	0.214585
	12시	0.159405	0.144078	0.148676	0.0292164	0.239992
	13시	0.162291	0.144005	0.179053	0.0235133	0.235133
	14시	0.157682	0.148526	0.162768	0.0240134	0.263224
	15시	0.130946	0.116866	0.147842	0.0331302	0.229363

[표 5] 청천공시 창호 형태별 실내 직달 성분비(WI=2.5)

일자	시간	배럴볼트형(동)	배럴볼트형(남)	피라미드형	툽날형(북)	툽날형(남)
6/21	9시	0.14065	0.169581	0.153558	0.0565741	0.0744824
	10시	0.174109	0.242015	0.172135	0.0471779	0.0961845
	11시	0.291045	0.307214	0.28853	0.0568271	0.117375
	12시	0.380314	0.418634	0.441107	0.046469	0.178452
	13시	0.377319	0.443033	0.439801	0.0478204	0.172256
	14시	0.279139	0.2937	0.290504	0.0479024	0.125618
	15시	0.197462	0.233365	0.181853	0.0535921	0.102115
9/21	9시	0.106992	0.107891	0.109689	0.0311227	0.130224
	10시	0.121807	0.137478	0.136053	0.0301014	0.149198
	11시	0.154473	0.177758	0.1664	0.0278167	0.165851
	12시	0.199761	0.186769	0.180679	0.0311259	0.204381
	13시	0.20727	0.190583	0.173018	0.0263858	0.216364
	14시	0.171511	0.161983	0.156028	0.0357453	0.15728
	15시	0.118706	0.125383	0.128351	0.0333465	0.162649
12/21	9시	0.0662013	0.0945733	0.132403	0.017017	0.182932
	10시	0.0893718	0.106395	0.114907	0.0179717	0.179717
	11시	0.104369	0.110508	0.119717	0.0241524	0.16628
	12시	0.121087	0.102694	0.117255	0.0264339	0.168342
	13시	0.112765	0.107432	0.118861	0.0200555	0.188798
	14시	0.124111	0.0986783	0.115972	0.0166246	0.173635
	15시	0.0971535	0.105602	0.122498	0.0178394	0.155457

[표 6] 청천공시 창호 형태별 실내 직달 성분비(WI=3.0)

일자	시간	배럴볼트형(동)	배럴볼트형(남)	피라미드형	툽날형(북)	툽날형(남)
6/21	9시	0.0956954	0.133973	0.109048	0.0480269	0.050876
	10시	0.125943	0.154763	0.141735	0.0362063	0.0650982
	11시	0.197982	0.194389	0.208762	0.0365317	0.0825347
	12시	0.297048	0.290134	0.299929	0.03877	0.11356
	13시	0.331265	0.299754	0.315375	0.0318802	0.116466
	14시	0.223027	0.239719	0.227289	0.0428777	0.0790557
	15시	0.147511	0.19434	0.150633	0.0387456	0.0716975
9/21	9시	0.0737256	0.0836156	0.0800193	0.0163804	0.0958251
	10시	0.0968756	0.101862	0.0926017	0.0261752	0.108627
	11시	0.12267	0.113583	0.1062	0.0220434	0.120714
	12시	0.141295	0.136422	0.143731	0.0232507	0.136129
	13시	0.138766	0.114174	0.120322	0.0235443	0.149384
	14시	0.114936	0.106003	0.104812	0.0208973	0.116035
	15시	0.0919972	0.0801266	0.0964486	0.0170135	0.117053
12/21	9시	0.0662013	0.078023	0.0827516	0.017017	0.131881
	10시	0.0695114	0.0595812	0.0822788	0.0141206	0.112965
	11시	0.0736723	0.0746955	0.0644632	0.015792	0.133767
	12시	0.0766371	0.0597769	0.0705061	0.0083475	0.128691
	13시	0.0838122	0.0693355	0.086098	0.0152145	0.130015
	14시	0.0824015	0.0803669	0.0813842	0.0184718	0.110831
	15시	0.0549129	0.0506888	0.0830733	0.0127424	0.107036

[표 7] 청천공시 창호 형태별 실내 확산 성분비(WI=0.5)

일자	시간	배럴볼트형(동)	배럴볼트형(남)	피라미드형	툽날형(남)	툽날형(북)
6/21	9시	0.33714	0.35244	0.35154	0.33912	0.29466
	10시	0.68976	0.6624	0.70074	0.4743	0.42282
	11시	0.81216	0.80604	0.85788	0.4977	0.45144
	12시	0.8595	0.85356	0.88182	0.49788	0.47754
	13시	0.873	0.84798	0.8829	0.50688	0.4743
	14시	0.85068	0.81	0.84132	0.50544	0.43182
	15시	0.74232	0.7344	0.74106	0.48618	0.40806
9/21	9시	0.80514	0.77094	0.82422	0.51768	0.46242
	10시	0.84816	0.80712	0.86166	0.50652	0.4563
	11시	0.86724	0.84888	0.88254	0.49302	0.4725
	12시	0.85248	0.8487	0.88488	0.49428	0.4734
	13시	0.69768	0.72378	0.72612	0.4635	0.4194
	14시	0.68382	0.67518	0.68508	0.45756	0.41436
	15시	0.68634	0.6921	0.70596	0.45594	0.4275
12/21	9시	0.84258	0.8262	0.8712	0.5058	0.4536
	10시	0.8442	0.8415	0.88326	0.49878	0.46224
	11시	0.7155	0.70128	0.72324	0.45936	0.45144
	12시	0.7686	0.7623	0.78318	0.47754	0.45432
	13시	0.77382	0.78678	0.78228	0.4797	0.4563
	14시	0.75186	0.76608	0.75096	0.47034	0.4545
	15시	0.71532	0.73368	0.71964	0.47034	0.44856

[표 8] 청천공시 창호 형태별 실내 확산 성분비(WI=1.0)

일자	시간	배럴볼트형(동)	배럴볼트형(남)	피라미드형	툽날형(남)	툽날형(북)
6/21	9시	0.3339	0.32778	0.34596	0.27702	0.26334
	10시	0.60876	0.59652	0.60894	0.36936	0.35982
	11시	0.71442	0.70614	0.7344	0.38052	0.34362
	12시	0.7137	0.73854	0.75834	0.37944	0.35028
	13시	0.72108	0.73674	0.74736	0.3789	0.35946
	14시	0.71604	0.70578	0.73422	0.3744	0.3528
	15시	0.6345	0.60264	0.63666	0.3681	0.35622
9/21	9시	0.70344	0.66474	0.7056	0.37476	0.34092
	10시	0.71928	0.68886	0.72864	0.36864	0.3528
	11시	0.70092	0.70542	0.7218	0.36108	0.35406
	12시	0.69876	0.71604	0.7146	0.3609	0.35352
	13시	0.63666	0.6183	0.63864	0.36054	0.3501
	14시	0.60066	0.5958	0.6012	0.35874	0.34488
	15시	0.6138	0.60534	0.62838	0.3492	0.3519
12/21	9시	0.71874	0.71514	0.7335	0.37332	0.3537
	10시	0.71046	0.71514	0.73602	0.36666	0.34578
	11시	0.63432	0.6273	0.63702	0.35982	0.34884
	12시	0.693	0.68004	0.69588	0.36054	0.35118
	13시	0.69822	0.68148	0.69912	0.35964	0.35154
	14시	0.6651	0.67032	0.68706	0.35748	0.35766
	15시	0.6399	0.61938	0.65574	0.37134	0.35316



[표 9] 청천공시 창호 형태별 실내 확산 성분비(WI=1.5)

일자	시간	배럴볼트형(동)	배럴볼트형(남)	피라미드형	툽날형(남)	툽날형(북)
6/21	9시	0.3249	0.3222	0.333	0.24138	0.20574
	10시	0.54918	0.5346	0.55854	0.297	0.25596
	11시	0.60264	0.6255	0.6381	0.31068	0.26586
	12시	0.60894	0.6444	0.6597	0.32094	0.28332
	13시	0.61272	0.64224	0.66132	0.32634	0.28368
	14시	0.58554	0.59886	0.62694	0.31842	0.26712
	15시	0.56286	0.54036	0.5598	0.31104	0.25614
9/21	9시	0.60804	0.60264	0.6219	0.31266	0.27882
	10시	0.61452	0.62154	0.63846	0.32274	0.27324
	11시	0.60966	0.63306	0.64908	0.33048	0.28512
	12시	0.6057	0.6417	0.6552	0.32742	0.2952
	13시	0.53208	0.5544	0.5778	0.30384	0.2619
	14시	0.53334	0.51498	0.5454	0.30294	0.2655
	15시	0.5472	0.5346	0.5499	0.32112	0.27054
12/21	9시	0.62046	0.64134	0.66114	0.32688	0.28026
	10시	0.61578	0.64152	0.66366	0.32742	0.28152
	11시	0.5661	0.56646	0.58626	0.30924	0.26568
	12시	0.585	0.60138	0.60714	0.31392	0.2727
	13시	0.58428	0.60066	0.59526	0.31392	0.2736
	14시	0.57618	0.58248	0.5913	0.30708	0.27666
	15시	0.567	0.55926	0.56592	0.31248	0.26892

[표 10] 청천공시 창호 형태별 실내 확산 성분비(WI=2.0)

일자	시간	배럴볼트형(동)	배럴볼트형(남)	피라미드형	툽날형(남)	툽날형(북)
6/21	9시	0.29412	0.29196	0.2925	0.19584	0.16902
	10시	0.46584	0.44298	0.47376	0.23508	0.22644
	11시	0.504	0.5004	0.52866	0.25074	0.2277
	12시	0.50922	0.51282	0.53154	0.25524	0.2304
	13시	0.50238	0.5103	0.53442	0.25308	0.22698
	14시	0.49626	0.49086	0.51408	0.25722	0.21834
	15시	0.47898	0.47196	0.49698	0.26478	0.21654
9/21	9시	0.52182	0.50328	0.53028	0.25506	0.23742
	10시	0.50886	0.50652	0.52902	0.25794	0.24264
	11시	0.50886	0.5193	0.54	0.25506	0.23598
	12시	0.51192	0.52254	0.54288	0.2448	0.22914
	13시	0.47592	0.47934	0.49626	0.25146	0.21456
	14시	0.46746	0.47088	0.4824	0.24768	0.21276
	15시	0.47898	0.46206	0.46764	0.25794	0.21618
12/21	9시	0.51822	0.513	0.53532	0.2601	0.2331
	10시	0.51732	0.51192	0.53658	0.2583	0.23454
	11시	0.47178	0.4689	0.48492	0.23976	0.22446
	12시	0.5094	0.49572	0.5337	0.2529	0.2223
	13시	0.50886	0.50634	0.53784	0.2547	0.22194
	14시	0.50652	0.50832	0.52506	0.25434	0.22122
	15시	0.49266	0.48384	0.50346	0.2565	0.21906

[표 11] 청천공시 창호 형태별 실내 확산 성분비(WI=2.5)

일자	시간	배럴볼트형(동)	배럴볼트형(남)	피라미드형	툽날형(남)	툽날형(북)
6/21	9시	0.2619	0.27432	0.28044	0.16092	0.15084
	10시	0.40176	0.38124	0.40572	0.20214	0.17388
	11시	0.43344	0.41868	0.43758	0.20664	0.1845
	12시	0.43632	0.4446	0.44388	0.2007	0.18864
	13시	0.42876	0.42642	0.43776	0.20376	0.19098
	14시	0.41886	0.40428	0.42624	0.20502	0.18702
	15시	0.4014	0.39528	0.40896	0.20268	0.17694
9/21	9시	0.42714	0.42156	0.4257	0.2088	0.17874
	10시	0.44604	0.43272	0.44298	0.20772	0.18252
	11시	0.4428	0.43614	0.45522	0.21024	0.19008
	12시	0.44496	0.43362	0.45288	0.20196	0.19548
	13시	0.40608	0.4014	0.4077	0.20214	0.1836
	14시	0.38178	0.37836	0.38232	0.20826	0.17856
	15시	0.39366	0.36666	0.3861	0.19008	0.17712
12/21	9시	0.43488	0.42318	0.44046	0.20502	0.18522
	10시	0.44244	0.43416	0.4491	0.2043	0.18648
	11시	0.40968	0.38772	0.4014	0.20034	0.18036
	12시	0.42408	0.41814	0.43812	0.19818	0.18252
	13시	0.42174	0.4131	0.43884	0.19908	0.18414
	14시	0.41616	0.40428	0.4293	0.19962	0.18108
	15시	0.4041	0.3789	0.39942	0.20556	0.17478

[표 12] 청천공시 창호 형태별 실내 확산 성분비(WI=3.0)

일자	시간	배럴볼트형(동)	배럴볼트형(남)	피라미드형	툽날형(남)	툽날형(북)
6/21	9시	0.23922	0.24192	0.24768	0.13374	0.13392
	10시	0.33786	0.3492	0.3474	0.16092	0.15552
	11시	0.3528	0.37422	0.37188	0.17172	0.1512
	12시	0.36396	0.37404	0.38862	0.17352	0.16038
	13시	0.36792	0.38178	0.39708	0.17928	0.16056
	14시	0.36252	0.37908	0.3951	0.17802	0.15102
	15시	0.34632	0.34884	0.3735	0.16758	0.15426
9/21	9시	0.35694	0.36756	0.36792	0.1656	0.15354
	10시	0.36576	0.37494	0.38142	0.16758	0.15408
	11시	0.36342	0.37512	0.38934	0.16308	0.15948
	12시	0.36702	0.38538	0.39438	0.1665	0.16434
	13시	0.34866	0.36036	0.37242	0.1647	0.14544
	14시	0.33588	0.34632	0.36684	0.16596	0.14148
	15시	0.34398	0.35046	0.36594	0.16938	0.14958
12/21	9시	0.3654	0.38322	0.39294	0.17568	0.16092
	10시	0.36774	0.38466	0.39834	0.17442	0.15984
	11시	0.33588	0.3618	0.35568	0.16866	0.15696
	12시	0.3582	0.37404	0.38952	0.16992	0.1566
	13시	0.36432	0.37728	0.39654	0.16902	0.15786
	14시	0.35784	0.37008	0.38898	0.17136	0.15372
	15시	0.3402	0.35946	0.38142	0.16992	0.15282

[표 13] 청천공시 무창호 실내 직달 성분비

일자	시간	광정지수(WI)					
		0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
6/21	9시	0.671862	0.464497	0.30848	0.243703	0.170632	0.120864
	10시	1.16159	0.432122	0.495228	0.360814	0.215704	0.166502
	11시	1.20042	1.12647	0.618115	0.401244	0.343876	0.219192
	12시	1.15555	1.25684	1.20267	0.864701	0.524832	0.354221
	13시	1.12894	1.26594	1.20314	0.865318	0.519647	0.369476
	14시	1.1725	1.18269	0.768305	0.378895	0.316786	0.237261
	15시	1.19955	0.447889	0.470142	0.394199	0.229596	0.165662
9/21	9시	0.424646	0.347654	0.256375	0.173033	0.124616	0.0952478
	10시	0.856802	0.378469	0.311044	0.213087	0.148843	0.109406
	11시	1.1232	0.441713	0.345599	0.247952	0.164109	0.117586
	12시	1.09091	0.455428	0.442645	0.299844	0.209635	0.161427
	13시	1.0958	0.457539	0.455562	0.287099	0.199704	0.146713
	14시	1.12193	0.390937	0.34863	0.243666	0.185829	0.137631
	15시	0.771574	0.388762	0.282977	0.191075	0.132232	0.105125
12/21	9시	0.342719	0.225743	0.168281	0.112872	0.0923495	0.077984
	10시	0.398391	0.316479	0.187405	0.140243	0.103011	0.0781888
	11시	0.503532	0.327296	0.229287	0.145665	0.112396	0.0737315
	12시	0.459182	0.35213	0.245077	0.162936	0.118499	0.093587
	13시	0.432399	0.372827	0.234941	0.190764	0.126507	0.0816604
	14시	0.497957	0.328991	0.225288	0.15645	0.128736	0.0750959
	15시	0.415181	0.295678	0.252558	0.135519	0.107183	0.0813115

[표 14] 청천공시 무창호 실내 확산 성분비

일자	시간	광정지수(WI)					
		WI=0.5	WI=1.0	WI=1.5	WI=2.0	WI=2.5	WI=3.0
6/21	9시	0.36324	0.35334	0.34254	0.30366	0.27792	0.2592
	10시	0.75402	0.6858	0.60966	0.50328	0.43578	0.38808
	11시	0.93456	0.82242	0.6885	0.55692	0.49482	0.42624
	12시	0.9756	0.86508	0.72252	0.5823	0.50706	0.4284
	13시	0.98046	0.88272	0.73224	0.59166	0.5121	0.42516
	14시	0.94266	0.81846	0.7155	0.58212	0.49554	0.42732
	15시	0.80154	0.7047	0.61362	0.52506	0.46044	0.3906
9/21	9시	0.92628	0.81576	0.70398	0.59886	0.49698	0.42336
	10시	0.96552	0.82098	0.7038	0.58446	0.48438	0.43416
	11시	0.99	0.8379	0.7101	0.58554	0.4941	0.43146
	12시	0.97776	0.84438	0.72018	0.5967	0.49608	0.4329
	13시	0.83376	0.70362	0.63396	0.52632	0.46512	0.38268
	14시	0.77508	0.66366	0.59562	0.495	0.45036	0.37692
	15시	0.77004	0.69282	0.60426	0.51696	0.44784	0.38124
12/21	9시	0.98298	0.85896	0.71424	0.58806	0.49428	0.42984
	10시	0.9819	0.85392	0.71946	0.5949	0.504	0.4329
	11시	0.79236	0.70434	0.62424	0.51696	0.45684	0.39006
	12시	0.88308	0.79038	0.67806	0.5697	0.4905	0.41922
	13시	0.85716	0.78534	0.67572	0.57114	0.4941	0.42138
	14시	0.8532	0.77778	0.66708	0.54936	0.48078	0.40554
	15시	0.82188	0.73944	0.62946	0.52812	0.45216	0.39024

[표 15] 담청공시 창호 형태별 확산 성분비

창호형태별	광정지수(WI)					
	0.5	1	1.5	2	2.5	3
무창호	0.9756	0.8397	0.72216	0.58554	0.49266	0.42714
배럴볼트형(동)	0.84168	0.71604	0.62028	0.5202	0.43596	0.36378
배럴볼트형(남)	0.82674	0.71262	0.63756	0.5139	0.42264	0.38106
피라미드	0.8703	0.7299	0.65736	0.53586	0.43938	0.38934
툽날형(북)	0.44874	0.35658	0.27738	0.23328	0.18702	0.1629
툽날형(남)	0.5112	0.38268	0.32274	0.25866	0.20538	0.17514